



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В
СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы
по надзору
в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
по Свердловской области
Территориальный отдел
в городе Каменск-Уральский,
Каменском районе, Сухоложском и
Богдановичском районах
адрес: 623418, Свердловская область,
г. Каменск-Уральский, проспект
Победы, дом 97
тел. (3439)37-09-90,
E-mail: mail_05@66.rosпотrebnadzor.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565,
ИНН/КПП 6670083677/667001001

Государственное автономное
профессиональное образовательное
учреждение Свердловской области
"Каменск-Уральский агропромышленный
техникум"

623417, Свердловская область, г. Каменск-
Уральский, ул. Механизаторов, д. 20

Контрольное (надзорное) мероприятие № 66230041000103612574 от 23.09.2022 г.



ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений

от 01.12.2023

№ 419/2023-62

При проведении плановой выездной проверки с 20.11.2023 по 01.12.2023
в отношении

Государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области
"Каменск-Уральский агропромышленный техникум"

название юридического лица, индивидуального предпринимателя	
юридический адрес	623417, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Механизаторов, д. 20
дата регистрации	20.01.2003
ИНН/ОГРН	6643004108 / 1036600620869

ГАПОУ СО "Каменск-Уральский агропромышленный техникум", 623417, Свердловская область, г. Каменск-
Уральский, ул. Механизаторов, д. 20

рассмотрении представленных
документов:

акта плановой выездной проверки Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в
городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и
Богдановичском районах № 25/2023-222 от 01.12.2023г.

выявлены нарушения санитарно эпидемиологических требований, требований технических регламентов
таможенного союза.

С целью устранения выявленных нарушений на основании части 1 статьи 34 Федерального закона от
27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», пп.1 п.2 ст.90 Федерального закона от 31.07.2020 N
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

№ п/п	содержание мероприятия	№ норма- тивного документа	пункт НД	срок
1.	Спроектировать и выполнить канализационное оборудование на пищеблоке в моечной столовой и кухонной посуды под мойками так, чтобы исключить риск загрязнения пищевой продукции (оборудовать воздушные разрывы).	ТР ТС 021/2011	ст.14 п.7	20.11.2024г.
2.	Оборудовать на пищеблоке оборудование, которое является источником выделения влаги (моечные ванны для мытья столовой и кухонной посуды), локальной вытяжной системой.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20 СП 2.4.3648-20	2.13. 2.7.4.	20.11.2024г.
3.	Обеспечить внутреннюю отделку помещений пищеблока, выполненную из материалов, позволяющих проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами, а именно: в моечной столовой посуды водосточную трубу (стояк) - без повреждений; в холодном цехе водосточную трубу (стояк), потолок, и стены - без повреждений; стены в туалете для сотрудников - без повреждений; стены, потолок, водосточную трубу в комнате для хранения уборочного инвентаря - без повреждений.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20 ТР ТС 021/2011	2.16. ст.14.п.5 п.п.2, 3	20.11.2024г.
4.	Организовать прохождение сотрудниками профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, а именно: тренеру-преподавателю Ф.Е.Г (№ ЛМК 16985367), специалисту по ОТ П.А.В. (№ ЛМК 31312074)	СП 2.4.3648-20	1.5.	20.11.2024г.
5.	Обеспечить покрытие мебели в обеденном зале (столы) без дефектов и повреждений, позволяющее проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.	СП 2.4.3648-20	2.4.6.3.	20.11.2024г.
6.	Обеспечить покрытие мебели, а именно: скамеек для сидения в малом спортивном (тренажерном) зале, столешниц и стульев в учебном кабинете №114, столешниц парт в учебном кабинете №210 (компьютерный класс), допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств.	СП 2.4.3648-20	2.4.9.	20.11.2024г.
7.	Обеспечить содержание санитарно-технического оборудования (раковина для мытья рук на 1-м этаже в женском туалете при большом спортивном зале; унитаз, раковина для мытья рук на 1-м этаже в женском туалете) без дефектов. Оборудовать сиденьями унитазы на 1-м этаже в женском туалете при большом спортивном зале, на 1-м этаже в женском туалете, в туалете мальчиков.	СП 2.4.3648-20	2.4.11.	20.11.2024г.
8.	Оборудовать окна в учебных кабинетах №312, №204, №307, №311, №314, в процедурном кабинете регулируемые солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника.	СП 2.4.3648-20	2.4.13.	20.11.2024г.
9.	Обеспечить внутреннюю отделку пола на 1-м этаже в женской душевой при большом спортивном зале, - без дефектов и повреждений, выполненную из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию.	СП 2.4.3648-20	2.5.2.	20.11.2024г.
10.	Обеспечить внутреннюю отделку - потолка на 1-м этаже в большом спортивном зале,	СП 2.4.3648-20	2.5.3.	20.11.2024г.

	- стен на 1-м этаже в тамбуре перед мужской раздевалкой при большом спортивном зале, - покрытие водосточных труб на 1-м этаже в женском туалете при большом спортивном зале, - стен на 1-м этаже напротив перед входом в большой зал, - на 1-м этаже в женском туалете, - на 1-м этаже в туалете мальчиков, - подоконника в рекреации на 1-м этаже возле кабинета №114, - оконных рам в учебном кабинете №210, - потолка в учебном кабинете №312, - оконных рам, стен, потолка в рекреациях на 3-м этаже, - оконных рам в старом корпусе в лестничном пролёте между 1-м и 2-м этажами, между 2-3 этажами, - потолка в медицинском кабинете, - без дефектов и повреждений, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.			
11.	Обеспечить возможность проветривания через окна в обеденном зале в любое время года.	СП 2.4.3648-20	2.7.2.	20.11.2024г.
12.	Обеспечить остекление окон из цельного стекла в следующих помещениях: -в обеденном зале, в рекреации на 1-м этаже, в рекреации на 1-м этаже возле кабинета №114; -возле учебного кабинета №119 в коридоре; -в лестничном пролёте между 1-3 этажами; -в учебных кабинетах №212, №311, №314; -в рекреациях на 3-м этаже; -в учебном кабинете №313; -в старом корпусе в лестничном пролёте между 1-м и 2-м этажами; -в лестничном пролёте между 2-3 этажами.	СП 2.4.3648-20	2.8.3.	20.11.2024г.
13.	Обеспечить систему общего освещения в учебных кабинетах №115, №307 потолочными светильниками с разрядными, люминесцентными или светодиодными лампами с единым светоизлучением.	СП 2.4.3648-20	2.8.5.	20.11.2024г.
14.	Обеспечить содержание источников искусственного освещения на 1-м этаже в коридоре рядом с женским туалетом при большом спортивном зале, - в исправном состоянии.	СП 2.4.3648-20	2.8.9.	20.11.2024г.
15.	Обеспечить ежедневную уборку в женском туалете на 1-м этаже, а именно: содержать унитазы без следов ржавчины.	СП 2.4.3648-20	2.11.4.	20.11.2024г.
16.	Обеспечить приготовление дезинфекционного раствора (Хлорэксель) в технической комнате в соответствии с инструкцией перед непосредственным его применением.	СП 2.4.3648-20	2.11.6.	20.11.2024г.
17.	Оборудовать учебный кабинет №303 (биология, химия) демонстрационным столом, установленном на подиуме.	СП 2.4.3648-20	3.4.8.	20.11.2024г.
18.	Оборудовать оконные проемы в учебных кабинетах №210, №305 (компьютерные классы) светорегулируемыми устройствами.	СП 2.4.3648-20	3.5.5.	20.11.2024г.
19.	Обеспечить проведение профилактических (организационных, инженерно-технических, санитарно-гигиенических) мероприятий, предупреждающих заселение объектов грызунами и членистоногими, а именно: оборудовать на 1-м этаже в большом спортивном зале на вытяжных коробах вентиляции (2 штуки) решётки.	СанПиН 3.3686-21	88. 111.	20.11.2024г.
20.	Обеспечить проведение мероприятий по обследованию помещений на заселенность членистоногими и грызунами	СанПиН 3.3686-21	101. 110.	20.11.2024г.

на объекте в полном объеме, а именно: обследование объекта на заселенность членистоногими не менее 2 раз в месяц, обследование объекта по дератизации 1 раз в месяц.			
--	--	--	--

Информацию о выполнении предписания представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах в срок до 20.11.2024г.

В целях подтверждения выполнения требований, указанных в настоящем предписании, необходимо представить следующую документированную информацию:

1. отчет о выполнении предписания
2. документы и фотоматериалы, подтверждающие устранение выявленных нарушений
3. протокол испытаний дезинфекционного раствора Хлорэксель (техническая комната), подтверждающий его соответствие санитарным требованиям.

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, влечет в соответствии с ч.1 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение наказания в виде штрафа на юридическое лицо, штрафа на должностное лицо, либо дисквалификации должностного лица.

Невыполнение в установленный срок законного предписания федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов влечет в соответствии с ч.15 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение наказания в виде штрафов на юридическое и должностное лицо.

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода.



Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Юридическое лицо Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области "Каменск-Уральский агропромышленный техникум"; 623417, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Механизаторов, д. 20; ОГРН 1036600620869 ИНН 6643004108
Должностное лицо директора Государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области "Каменск-Уральский агропромышленный техникум" Некрасова Сергея Ивановича

специалист-эксперт Территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по
Свердловской области в городе Каменск-
Уральский, Каменском районе,
Сухоложском и Богдановичском районах

должность, ФИО лица, на которое возлагается ответственность

должность лица, уполномоченного осуществлять госнадзор

подпись

Буркова Юлия Олеговна

ФИО

Предписание получил:

должность, ФИО

подпись

дата

Место выдачи предписания:

623417, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Механизаторов, д. 20

либо адрес территориального отдела, либо адрес объекта либо иной адрес, где непосредственно происходит вручение предписания